



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpz@mail.ru

Предписание № 86/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению
Республики Карелия "Петрозаводский педагогический колледж"
(ГАПОУ РК "ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"),
ИНН 1001036266, ОГРН 1021000541803

Во исполнение распоряжения о проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 86, вынесенного 10 марта 2021 года начальником Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Бахилиным Денисом Рудольфовичем с 15 марта 2021 года по 09 апреля 2021 года дознавателем отдела административной практики и дознания УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Мелешиним Владимиром Валентиновичем проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здание, помещения, расположенное по адресу: г. Петрозаводск, пер. Студенческий, д. 13-а совместно с заместителем директора по КБ ГАПОУ РК "ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" Ткачук Михаилом Михайловичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В ряде помещений ширина выходов в свету - менее 0,8 м (цокольный, 1, 2, 3 этажи).	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 89. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м ² без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а	01.04.2022	

		также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. п. 4.1.5. Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5%.		
2.	Двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (учебные классы с пребыванием более 15 человек).	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 89. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.04.2022	
3.	Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 человек менее 0,9 м.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 89. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.12.3. Ширина эвакуационных выходов из учебных помещений, с расчетным числом учащихся более 15 человек, должна быть не менее 0,9 м.	01.04.2022	
4.	Из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более не предусмотрено система вытяжной противодымной вентиляции (коридор в помещении столовой 21м).	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 85. Свод правил 7.1130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных;	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Дознаватель отдела административной практики и
дознания УНДиПР Главного управления
МЧС России по Республике Карелия
Мелешин Владимир Валентинович

09 апреля 2021 года

Предписание для исполнения получил:

Директор ГАПОУ РК "ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Старшова Оксана Николаевна

09 апреля 2021 года


