



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы по  
г. Петрозаводску

ул. Свердлова, 27, г. Петрозаводск, 185035  
Телефон: (8142) 76-92-72 Факс: (8142) 76-92-72  
«телефон доверия» (8142) 79-99-99  
E-mail: [ondpz@mail.ru](mailto:ondpz@mail.ru)

ГАПОУ РК  
"ПЕТРОЗАВОДСКИЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

пер. Студенческий, д. 14,  
г. Петрозаводск,  
Республика Карелия  
185000

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 125-П**

об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Петрозаводска по пожарному надзору, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия Пушкаревич Николай Станиславович (адрес местонахождения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску, ул. Свердлова, 27, кабинет № 10, тел.: 76-92-72, телефон доверия: 799999), рассмотрев материалы административного дела № 125, возбужденного по признакам ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении ГАПОУ РК "ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" от 14.04.2021 года.

**УСТАНОВИЛ:**

В 11 часов 00 минут 09 апреля 2021 года по окончании проведения внеплановой выездной проверки по контролю устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 236-5/1/1 от 25.09.2019 года, установлено ГАПОУ РК "ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" помещениях, расположенных по адресу: г. Петрозаводск, пер. Студенческий, д. 13-а, нарушило обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1.	В ряде помещений ширина выходов в свету - менее 0,8 м (цокольный, 1, 2, 3 этажи).	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 89. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м <sup>2</sup> без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. п. 4.1.5. Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5%.
2.	Двери на путях эвакуации открываться не по направлению выхода из здания (учебные классы с пребыванием более 15 человек).	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 89. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
3.	Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 человек менее 0,9 м.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 89. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.12.3. Ширина эвакуационных выходов из учебных помещений, с расчетным числом учащихся более 15 человек, должна быть не менее 0,9 м.
4.	Из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более не предусмотрено система вытяжной противодымной вентиляции (коридор в помещении столовой 21м).	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЗ-123, ст. 85. Свод правил 7.1130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных;

на основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

## ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление.
2. Составить план устранения выявленных нарушений.
3. Устранить причины и условия, способствовавшие совершению выявленных правонарушений.
4. Принять меры по недопущению дальнейшего нарушения требований пожарной безопасности.

Одновременно разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внёсшим представление.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 КоАП России.


Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Петрозаводску  Н.С. Пушкаревич

14 апреля 2021 года

Представление получил:

Директор ГАПОУ РК "ПЕТРОЗАВОДСКИЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

14 апреля 2021 года

  
О.Н. Старшова